INSTRUCCIONES

DE MANEJO DE EXTINTOR

1. Mantenga el extintor en posición vertical y hale el pasador de seguridad rompiendo la banda elástica.

2. Oprima la palanca superior de la válvula, fuerte y sostenido.

3. Dirija la descarga a la base la llama de lado a lado (movimiento zigzag) a una distancia mínima de 2 metros.

Clase de incendios				Agente extintor
Clase A		Fuegos de solidos: Maderas, cartones, papel, trapos, plásticos, carbón, goma, cueros...	Son incendios de materiales combustibles comunes, como la madera, tela, papel, caucho y muchos plásticos.	ABC, HCFC 123, AGUA
Clase B		De líquidos o gases inflamables: Aceites, grasas, pinturas, solventes, alcoholes, nafta, propano, butano...	Son incendios de líquidos inflamables, líquidos combustibles, grasas de petróleo, alquitrán, aceites, pinturas a base de aceite, disolventes, lacas, alcoholes y gases inflamables.	CO2, ABC, HCFC 123, BC
Clase C		Fuegos eléctricos: Equipos bajo tensión. Transformadores, motores eléctricos, acumuladores.	Son incendios que involucran equipos eléctricos energizados	CO2, ABC, HCFC 123, BC

INSTRUCTIVO

MANEJO DE CAMILLAS

PASO 1

Inmovilizar la cabeza y alinear al paciente.

PASO 2

Ubicar el paciente de cubito lateral.

PASO 3

Acercar la camilla lo máximo posible al paciente.

PASO 4

Sujetar el paciente de hombros, caderas y piernas.

PASO 5

Ubicar el paciente boca arriba y asegurar correas de camilla. Trasladar paciente a sitio requerido.

GOBERNACIÓN DE SANTANDER
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO / GRUPO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

EQUIPOS

PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

BOTÍQUIN
DE PRIMEROS AUXILIOS

El botiquín de primeros auxilios es un recurso para la atención oportuna y adecuada de las víctimas de emergencias, el cual en general está compuesto por los siguientes elementos: Sustancias antisépticas, material de curación y material instrumental.

Cada que se preste la atención de un primer auxilio, es necesario diligenciar el **FORMATO CONTROL DE ELEMENTOS DEL BOTIQUÍN DE PRIMEROS AUXILIOS ES-SIG-RG-167.**

DESFRIBILADOR
DISPOSITIVO RCP*

Para persona **INCONSIENTE** que **NO** respira normalmente.

Paso 1
Llama al 123

Paso 2
Inicia RCP

Paso 3
Encienda el Desfibrilador

Paso 4
Siga las Instrucciones

Llama a **la línea de emergencias 123**

INSTRUCCIONES
PARA USO DE DESFIBRILADOR

¿La persona responde?

Sí → Si necesita ayuda, informe a seguridad y salud en el trabajo Ext. 1010- 1017

No

¿Respira?

Sí → Ponga a la persona en posición lateral de seguridad

No

Llame al 123

Inicie RCP
30 compresiones y 2 respiraciones

Tome el desfibrilador enciendalo y siga las instrucciones

Coloque las manos en el centro del pecho del paciente

Realice 30 compresiones toracicas firmes, a un ritmo entre 100 y 120/min el desfibrilador indicará el ritmo.

Si puede, haga 2 respiraciones. Si no, siga con las compresiones

Continúe con ciclos de 30:2

¿Se recomienda la descarga?

Haga RCP durante 2 min

Siga hasta que lleguen los profesionales de la salud o la persona respire con normalidad

Socorrista Capacitado

Quite la ropa del pecho del paciente

Colocar los parches cómo se indica en los mismos

Socorrista Inexperto

Extraer paquete de parches de la tapa del DEA. Rasgue para abrir el paquete

Colocar los parches firmemente en el pecho del paciente cómo se indica en los mismos

DEA
DESFIBRILADOR